

Brandinstruktionen - Kongensgade 70, 6700 Esbjerg

Til jer som underviser hos FOF Vest i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg.

Her er brandinstruktionen for FOF Vest huset i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg. Den skal følges i tilfælde af at brandalarmen går i gang eller at der opstår en summen fra brandvarslingsanlægget.

Brandinstruktion:

Læs den grundigt, så I ved hvordan I skal forholde jer.

arne hald
EL · DATA · TEKNIK

Instruktion ved brandalarm eller summen fra brandvarslingsanlæg.

- 1: Gå til Brandvarslingscentralen i Indgangspartiet, stueplan.
- 2: Kontroller på hvilken etage brandalarmen er udløst.
- 3: Bekræft om der er brand på etagen.

4: Er der brand ?!

Evakuere bygningen og ring til 112

- 5: Er der ikke brand, afstil varslingscentralen.

- 6: Indsæt og drej nøgle i central


- 7: Tryk **STOP SUMMER**

- 8: Tryk **LYDGIVER START/STOP**

- 9: Tryk **RETABLER**

- 10: Viser anlægget fejl kontaktes

Arne Hald
9742 1644



Anlægget er til internvarsling og har ikke direkte kontakt til brandvæsenet.

OMU 02-2023

Placering af brandvarslingsanlæg:

Anlægget er placeret i stueplan på ydersiden af elevatorvæggen. Se de røde pile nedenfor.



Nøddugange:

Alle døre ud til nøddugange, ud over vores trappeopgang, er markeret med en grøn mand med teksten "DENNE DØR ER EN NØDDUGANG".

Find den nærmeste hjertestarter:

<https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere#>

Vejledningen ligger også på vores hjemmeside:

<https://www.fof.dk/da/vest/undervisernet>

Har du flere spørgsmål til ovenstående kontakt FOF Vest kontoret på tlf.: 7512 3805 eller
e-mail: tilmelding@fof-vest.dk
